

**№8 Маатмуса Абдыжапаров атындагы жалпы
билим берүүчү орто мектеби**

Технический паспорт

Утвержден
Постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от _____ 2009г. № _____

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ

сш. М.Абдыжапарова

ЭНЕРГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Средний школа и имени Маатлеуса
(Наименование предприятия, организация, учреждения)

Абдижапарова
государственная
(государственная, частная и др.)

Финансирования государственный

(Полный почтовый адрес) 722660 село. Чот-Булак

Жогуз - Жиреуской района, жаман Введенский обл

Наименование головной (вышестоящей) организации Жогуз - Жиреуский район

Отдел народного образования

Ф.И.О руководителя Директор Орубаева Назира
(Должность)

Ф.И.О должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство
Завхоз Додиктов Жумабек

Директора

Лица ответственного за энергохозяйство

Канцелярия (общего отдела канцелярии)

Реквизиты

Разработан « 13 » марта 2009 г.

(Наименование организации- разработчика)

Директор Орубаева Назира
(Ф.И.О должность, телефон руководителя организации – разработчика)

Завхоз Додиктов Жумабек
(Ф.И.О должность, телефон исполнителя организации – разработчика)



Энергетический паспорт

(сводные данные)

№ п/п	Наименование коммунальных услуг	Проект. (Расчет). потреб.	Фактическое потребление Коммунальных услуг по го			
			200 г.	200 г.	200 г.	20
1.	Теплоснабжение					
1.1.	Максимальное тепловая нагрузка в целом по организации, учреждению (Гкал в час)					
1.2.	Средняя тепловая нагрузка в целом по организации, учреждению (Гкал в час)					
1.3.	Расход тепловой энергии (Гкал/год)					
	В том числе					
	- отопление					
	- вентиляция					
	- горячее водоснабжение					
	- технология					
1.4.	Удельный расход тепловой энергии (Гкал на 1 чел.)					
	В том числе					
	- отопление					
	- вентиляция					
	- горячее водоснабжение					
	- технология					
1.5.	Расход котельно – печного топлива (т у т./год) (Заполняется при наличии своего тепло источника)					
1.6.	Удельный расход Котельно – печного топлива (т у. т. на 1 человек)					
II.	Холодное водоснабжение.					
2.1.	Расход холодной воды (м куб/год)					
	В том числе:					
	- расход технической воды					
2.1.	Удельный расход холодной воды (м куб/год)					
III.	Горячее водоснабжение.					
3.1.	Расход горячей воды (тонн/год)					
3.2.	Удельный расход горячей воды (тонн/год на 1 чел.)					
IV	Газоснабжение.					
4.1.	Расход газа (тыс. м куб/год)					
4.2.	Удельный расход газа (м куб/год на 1 чел.)					
V	Электроснабжение					
5.1.	Установленная мощность (кВт.)	12 кВт				
5.2.	Годовое потребление электроэнергии (кВт.ч.)	13 453,6 кВт.ч				
	В том числе:					
	- на теплоснабжение (кВт.ч/год)					
5.3.	Удельное годовое потребление электроэнергии (кВт.ч в год 1 человек)					
VI	Водоотведение (м куб в год).					

Техническая характеристика объекта 2009 г.

I		Всего по объекту	В том числе по строениям (по арендаторам)						
			1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Назначения объекта (административное, учебное, медицинское, дошкольное, пр.)								
1.2.	Номер проекта (серия проекта)								
1.3.	Строительный объем здания, м ²								
	В том числе подземной части								
1.4.	Площадь застройки в м ²								
1.5.	Общая площадь м ²	965,72 м ²							
1.6.	Полезная площадь м ²	96							
1.7.	Площадь кровли в м ²								
1.8.	Тип кровли								
1.9.	Площадь наружных стен м ²								
1.10.	Площадь остекления м ²								
1.11.	Этажность строения	однэтажное							
1.12.	Высота этажа в метрах	2,6 м							
1.13.	Основной материал стен	кирпичный							
1.14.	Толщина стен								
1.15.	Год постройки здания (ввод в эксплуатацию)	1972 г.							

Электроснабжение 2009 г.

	Всего по объекту			
Назначение объекта (административное, учебное, медицинское, дошкольное, пр.)				
Установленная мощность, всего, кВт – в том числе:	17 кВт			
- освещение, кВт	5 кВт			
- силовое оборудование, кВт в том числе:				
ПЭВМ, ксерокс и др.	6,3 кВт			
Холодильник				
Нагреватель «Аристон»	3 кВт			
Нагреватель	2,2 кВт			

Эксплуатационные показатели на 20 09 г.

II		Всего по объекту	В том числе по строениям (по арендатором).							
			1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.	Назначение объекта (административное, <u>учебное</u> , медицинское, дошкольное, пр.)									
2.2.	Расчетное число присутствующих, всего (чел), в том числе	504								
	- работающих	34 чел.								
	- посетителей (обучающихся, пациентов и т. д.)	470 чел.								
	- проживающих в общежитиях									
2.3.	Фактическое, всего (чел.), в том числе	504								
	- работающих	34								
	- посетителей (обучающихся, пациентов и т. д.)	470								
	- проживающих в общежитиях									
2.4.	Число часов работы учреждения:									
	В сутки час	22								
	В год. час									
2.5.	Расчетная температура воздуха в здании в град. С	+18°C								
2.6.	Температура наружного воздуха в град. С: расчетная отопительная	-21°C								
	Средняя за отопительный сезон	-20°C								
2.7.	Продолжительность отопительного сезона в днях	150 рд								

Электроснабжение 200 г

IV		Всего	По строениям (по арендаторам)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Назначение объекта (административное, Учебное, медицинское, дошкольное, пр.)									
4.2	Установление мощность, всего кВт в том числе	17 кВт								
	-освещение, кВт	5 кВт								
	-силовое оборудование, кВт в том числе:									
	.ПЭВМ, ксерокс и др.	6,3 кВт								
	.Насосы									
	.Вентиляция									
	.Кондиционеры									
	.Др. оборудование (станки холодильники, лифты и т. д.)									
	-электротермические процессы, кВт, в том числе									
	.Электрическое отопление									
	. Электрическое водонагреватели									
	.Электроплиты, электрошкафы и др.	2,2 кВт								
	Др. электронагревательные приборы.	3 кВт								
	.Технологические процессы									
4.3.	Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт час (за прошедший год)	3126 кВт.ч								
4.4.	Системы коммерческого учета (тип)	сч. ор.								
4.5.	Наличие и тип устройств. Регулирования электро потребления									
4.6.	Поставщик электроэнергии	Т. 8 кв.								
4.7.	Тариф на электроэнергию, -1кВт. ч Установленной мощности, (сом/месяц) -1 кВт .ч. потребленной энергии, тыйын.									
4.8.	Тариф на услуги по передаче электро-энергии, сом/кВт. час.									
4.9.	Дата, номер решения и наименование органа утверждающего тарифы									
4.10.	Норматив потребления электроэнергии на 1 посетителя (учащегося, пациента и. т.д.), кВт час / 1 посет.									
4.11.	Лимиты потребления электрической энергии (исходя из ассигнований, предусмотренных бюджетом)									
	В натуральном выражении, кВт. час					В стоимостном выражении, тыс. сом				
	1 квартал									
	2 квартал									
	3 квартал									
	4 квартал									
	ИТОГО ЗА ГОД:	13 459,5 кВт.ч								
4.12	Мероприятия по энергоснабжению	организационно-технические по					технические по			

Приказ



Назначить ответственным лицам
за электрохозяйство и за
снижением нагрузок в часы
максиму энергосистемы
завхоз Доолотов Ж.

Приказ

Назначить квалификационную комиссию по
прему экзаменов по ПТБ и ПТЭ у
ответственных лиц и операторов котельной
составе.

Председатель комиссии, директор Оруцбаева.Н.
Член комиссии профком: Далматова.А.
С участием председателя, ГЭИ



АО «Востокэлектро» НФ Тогузтороуский РЭС

Технические условия №23

от 12.03.2009 года

Выдан: *с/и «Абдыжапарова» в лице директора Н. Орунбаевой*

Адрес потребителя: *с. Четбулак*

Электроэнергия на (цель): *Электроснабжение школы*

Выдан разрешения (кем): *Начальником Тогузтороуского РЭС Н. Дуйшобаевым*

Используемая мощность: *17 (семнадцать) кВт*

Точка подключения: *ВЛ-0,4 кВ ф-1 опора № 1 корпус №1, опора №2 корпус №2*

Наименование РЭС: *Тогузторо РЭС.*

Диспетчерское наименование:

Номер, мощность: *КТП № 184, 100 кВА*

Наименование ПС, ВЛ-10 кВ: *110/35/10 кВ «Жетиген», ВЛ-10 кВ ф «Макмал»*

Дополнительные требования предъявляемые к ранее существующим ТП, ВЛ:

Требование к потребителю:

1. Электропроводка должна монтироваться в соответствии с ПУЭ, с действующими строительными нормами.
2. Произвести ввод от опоры -0,4 кВ до прибора учета кабелем или изолированным проводом сечением соответствующим к нагрузке.
3. Осуществлять мероприятия противоаварийные, противопожарные и по технике безопасности.
4. Организовать учёт потребляемой энергии электронными расчётными приборами учета.
5. Монтаж и установку прибор учёта произвести в специально изготовленном щите, с окошкой и приспособлением для опломбирования.
6. Щит установить в доступном месте для снятия показания счетчика.
7. Установить предохранитель.
8. Составить контракт с Тогузторо РЭС.
9. Используемая мощность не должна превышать мощность определённую техническим условием.
10. Все металлические части электрооборудования должны быть занулены и заземлены.

Особые условия:

1. Получить разрешение от инспектора госэнергоинспекции.
2. Использования разрешенной мощности (17,0 кВт) на другие цели запрещается.

Примечание: Оплату за потреблённую электроэнергию производить своевременно в указанный срок в контракте.

Главный инженер Тогузтороуского РЭС:

Б. Идирисов

Б. Идирисов

АО «Востокэлектро» НФ Тогузтороуский РЭС

Технические условия №23

от 12.03.2009 года

Выдан: *с/и «Абдыжапарова» в лице директора Н. Орунбаевой*

Адрес потребителя: *с. Четбулак*

Электроэнергия на (цель): *Электроснабжение школы*

Выдан разрешения (кем): *Начальником Тогузтороуского РЭС Н. Дуйшобаевым*

Используемая мощность: *17 (семнадцать) кВт*

Точка подключения: *ВЛ-0,4 кВ ф-1 опора №1 корпус №1, опора №2 корпус №2*

Наименование РЭС: *Тогузторо РЭС.*

Диспетчерское наименование:

Номер, мощность: *КТП №184, 100 кВА*

Наименование ПС, ВЛ-10 кВ: *110/35/10 кВ «Жетиген», ВЛ-10 кВ ф «Макмал»*

Дополнительные требования предъявляемые к ранее существующим ТП, ВЛ:


Требование к потребителю:

1. Электропроводка должна монтироваться в соответствии с ПУЭ, с действующими строительными нормами.
2. Произвести ввод от опоры -0,4 кВ до прибора учета кабелем или изолированным проводом сечением соответствующим к нагрузке.
3. Осуществлять мероприятия противоаварийные, противопожарные и по технике безопасности.
4. Организовать учёт потребляемой энергии электронными расчётными приборами учета.
5. Монтаж и установку прибор учёта произвести в специально изготовленном щите, с окошкой и приспособлением для опломбирования.
6. Щит установить в доступном месте для снятия показания счетчика.
7. Установить предохранитель.
8. Составить контракт с Тогузторо РЭС.
9. Используемая мощность не должна превышать мощность определённую техническим условием.
10. Все металлические части электрооборудования должны быть занулены и заземлены.

Особые условия:

1. Получить разрешение от инспектора госэнергоинспекции.
2. Использования разрешенной мощности (17,0 кВт) на другие цели запрещается.

Примечание: Оплату за потреблённую электроэнергию производить своевременно в указанный срок в контракте.



Главный инженер Тогузтороуского РЭС:

Б. Идирисов

Б. Идирисов

**Нарынский филиал
ОАО «Востокэлектро»
Тогузтороуский РЭС**

30240102

с/с Юдимаилов

с. Четовина

картотека 10

с. Казарман